



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8143CM0137**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Otto H. Meyer GmbH & Co. KG Steller Str. 34, D-27755 Delmenhorst
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Otto H. Meyer GmbH & Co. KG Steller Str. 34, D-27755 Delmenhorst
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD mit integrierten Schichten für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 15 (8143)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PE-HD (PE 100) mit integrierter Außenschicht für die Trinkwasserversorgung
<b>Modell</b> <i>model</i>	OHM
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 20 1024.4 vom 15.01.2021 (MPD) Ergänzungsprüfung: K 17 0136.3 vom 04.07.2017 (MPD) Baumusterprüfung: K 11 0334.2 vom 30.03.2011 (MPD) Baumusterprüfung: K 11 0334.4 vom 11.07.2011 (MPD) KTW-Prüfung: KR 103/20 vom 05.05.2020 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 233/18 vom 26.04.2019 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) DVGW GW 335-A2/B1 (01.12.2010) UBA KTW-BWGL (09.03.2021) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	11.07.2026 / 21-0247-WNV

70023-04-A-DE

10.06.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
OHM	Fertigungsgruppe: 15	Abmessungen: 75 bis 225 mm